

4. Informationen

Ortsbürgermeister Pister informiert den Gemeinderat über Folgendes bezüglich der Behindertentoilette im Jugendzentrum:

Er hat bereits in vergangenen Sitzungen informiert, dass die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße die Behindertentoilette im Jugendausschuss beanstandet hat. Sie sei nicht nach DIN ausgeführt und daher nicht behindertengerecht.

Die Ortsgemeinde hat dies bereits beim Architekten bemängelt und um Abhilfe gebeten. Nun legte der Architekt einen Änderungsplan vor, welcher mit der Kreisverwaltung abgesprochen wurde. Die Änderung umfasst die Zusammenlegung der Damentoilette mit der Behindertentoilette. Es bedarf allerdings aufwendigen baulichen Änderungen. Die Kosten werden dem Architekten in Rechnung gestellt. Dieser hat bereits seine Versicherung informiert. Nach Freigabe der Kosten durch die Versicherung werden die Änderungen voraussichtlich im Februar ausgeführt.